

志賀原子力発電所 1号機原子炉冷却材再循環ポンプA号機の
点検・調整のための原子炉手動停止について

平成14年4月2日
北陸電力株式会社

定期検査中の当社志賀原子力発電所 1号機（沸騰水型，定格出力 54 万キロワット）は，3月14日に発電を開始し現在定格出力で調整運転中のところ，原子炉冷却材再循環ポンプ A号機の軸振動値に変動が認められることから，念のため点検・調整することとし，4月2日 10時30分に原子炉を停止することを決定，11時00分から原子炉の手動停止操作を開始しました。

なお，今回の事象による外部への放射能の影響はありません。

本事象は原子力安全・保安院による国際原子力事象評価尺度（INES）暫定評価では，レベル0 - とされています。

以 上

原子炉冷却材再循環ポンプ概略図

