

＜福井＞4月25日発生 of 停電について（第2報）

平成26年4月25日
北陸電力株式会社

本日（4月25日）、福井県内で発生した停電について、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

その後の調査において、敦賀火力発電所構内にある開閉所の275kV母線（※）で不具合が発生し、保護装置が働いたことにより遮断器が動作したことによるものと判明いたしました。

今後、遮断器が動作した原因を調査してまいります。

現在は、別系統からの供給により停電は復旧しております。

また、敦賀火力発電所1号機は通常どおり運転をしており、2号機は定期点検で停止中です。

〔事 象〕

1. 停電発生日時 4月25日（金）10：18～10：24（最大6分間）
2. 停電戸数 最大 約32,300戸
3. 停電地域 福井県敦賀市全域

以 上

（※）母線：発電所構内の電気線路