

## ＜富山＞富山新港火力発電所建設所 棧橋工事中における杭打ち機からの漏油について

平成27年12月25日  
北陸電力株式会社

本日（12月25日）9時頃、富山新港火力発電所建設所の棧橋工事において、台船<sup>※</sup>上の杭打ち機から作動油が海上に漏れ出したのを確認し、ただちに作業を中止しました。速やかにオイルフェンスを展開し、漏洩した油の拡散防止を図った後、回収作業を実施し15時30分に作業を完了いたしました。

発電所周辺の皆さまをはじめ、関係者の方々にご迷惑をおかけしたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。

以 上

※台船：クレーンや杭打ち機等を搭載するための海上作業船