

富山新港火力発電所 1号機の運転停止について

平成28年7月29日
北陸電力株式会社

本日（7月29日）、当社の富山新港火力発電所 1号機（定格出力：50万kW）の取水口付近において、大量のクラゲが来襲したことから、出力を下げて運転しながら除塵装置によりクラゲの除去を行っていましたが、除塵装置の能力を上回るクラゲの来襲により、発電に使用した蒸気を冷却するための海水の取水が困難となり、13時13分に自動で安全停止しました。

16時現在、取水口に流入するクラゲは減少傾向にあることから、運転再開に向け、準備を行っております。

当面の電力需給バランスについては、一定の予備力は確保できる見通しであり、電力の供給に支障はないと考えておりますが、引き続き電力の安定供給に万全を期してまいります。

今後の詳細な需給状況については、でんき予報などでお知らせしてまいります。

以 上

添付資料：富山新港火力発電所 1号機概要図

【富山新港火力発電所 1号機概要図】

