

## <石川>舢倉島発電所における停電発生について

平成29年6月22日  
北陸電力株式会社

本日（6月22日）14時17分頃、舢倉島発電所（輪島市海士町舢倉島出邑）の構内において、発電所建物の壁（排気管貫通部）付近からの発煙により、火災報知器が動作したため、発電機が自動停止し、停電が発生しました。

当該地域の皆さまには大変ご迷惑をおかけし、お詫び申し上げます。

なお、16時51分には停電は解消しております。

### 記

#### 1. 停電の状況

- |        |           |
|--------|-----------|
| ① 停電戸数 | 95戸       |
| ② 停電時間 | 2時間34分    |
| ③ 停電地域 | 輪島市海士町舢倉島 |

#### 2. 発電所の状況

直ちに発煙元を調査し、延焼の恐れが無い事を確認し、発電機を再起動しました。  
輪島消防署および関係機関等に連絡いたしました。  
なお、ケガ人はおりません。

#### 3. 今後の対応

速やかに原因究明および再発防止策の策定を行ってまいります。

以上