

## 富山新港火力発電所LNG1号機の運転停止に伴う フレアスタックの実施について

2020年11月6日  
北陸電力株式会社

当社の富山新港火力発電所LNG1号機(定格出力:42.47万kW)は、出力18万kWで運転中、本日(11月6日)12時53分に発電を停止しました。原因は現在、調査中です。

なお、富山新港火力発電所2号機が点検中で余剰ガスの燃焼ができないことから、LNG1号機停止に伴い本日15時頃より、LNGタンクから発生する余剰ガスの燃焼処理をフレアスタック<sup>\*</sup>で行います。

燃焼処理の際には、フレアスタックから最大40m程度の炎が上がりますが、火災や設備の異常ではありません。また、黒煙や火の粉の発生、周囲への延焼の心配はありませんのでご安心ください。

以 上

※ フレアスタック

LNGタンク内で気化して発生した余剰ガスを処理するための設備