

＜福井＞敦賀火力発電所における火災の発生について

2021年5月7日
北陸電力株式会社

本日（5月7日）0時41分、敦賀火力発電所の運炭設備No.8乗継建屋で自動火災報知器が作動し、自動消火設備（スプリンクラー設備）が作動しました。速やかに消防へ通報し、3時23分に鎮火が確認されました。

内部確認の結果、ベルトコンベヤの一部焼損が確認されています。

本事象による負傷者および外部への影響はありません。

火災の原因については現在調査中です。

地元の皆さまをはじめ関係の方々には、ご心配・ご迷惑をおかけし、お詫び申し上げます。

以 上

添付資料：敦賀火力発電所 No.8乗継建屋位置図



乗継建屋

石炭をベルトコンベヤから、次のベルトコンベヤへ乗り継ぐための設備を収めた建屋