

志賀原子力発電所 1 号機手動停止に関する情報

平成 10 年 1 月 11 日

北陸電力株式会社

志賀原子力発電所 1 号機手動停止に関する情報

標記について、下記のとおりご案内いたします。

記

1 . 本日の作業状況 (16 時現在)

- 復水器の内部調査
 - ・ 外観目視点検
 - ・ 細管のリーク試験(継続中) *

* これまでに、漏えいの疑いのある細管が 1 本発見されました。
なお、現在継続してリーク試験を行っております。
また、今後、原因調査を行ってまいります。

2 . 明日の作業予定

- 復水器の内部調査
 - ・ 細管のリーク試験
 - ・ 漏えい箇所状況調査

以 上