

志賀原子力発電所 1 号機手動停止に関する情報

平成 10 年 1 月 12 日
北陸電力株式会社

志賀原子力発電所 1 号機手動停止に関する情報

標記について、下記のとおりご案内いたします。

記

1. 本日の作業状況 (16 時現在)

○復水器の内部調査

- ・ 細管のリーク試験
- ・ 漏えい箇所状況調査 (継続中)

昨日から引き続き、細管のリーク試験を実施してきましたが、漏えい箇所は復水器 (発電機側) 上部の細管 1 本のみでした。

この細管について状況調査を行っていましたが、細管に小さな損傷があり、その近傍に金属片を確認しました。この金属片は、その上部にある第 2 給水加熱器 (B) の防熱板の一部であることも確認しました。

引き続き、原因の調査を行ってまいります。

2.明日の作業予定

○復水器の内部調査

- ・ 漏えい箇所状況調査
- ・ 細管損傷原因調査

以上